

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

1. כללי, רקע, הגדרות ותנאי סף

1.1 כללי

עיריית קריית גת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעותיהם לאספקה, פירוק, התקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה עבור עיריית קריית גת, בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות בהסכם ובנספחים המצורפים לו (להלן: "השירותים").

1.2 תיאור העבודות

העבודות שיבוצעו במסגרת המכרז כוללות :

- אספקה/פירוק והתקנת מתקני תאורה בטכנולוגיית LED כולל מערכת שליטה ובקרה.

1.3 הגדרות

- 1.3.1 "העירייה" - עיריית קריית גת ו/או מי שימונה ע"י ראש העיר כבעל הסמכות להפעיל הקבלן במכרז.
- 1.3.2 "הקבלן" - תאגיד הרשום כדין בישראל, לרבות נציגו, עובדיו, עורכי הדין, שליחיו, מורשיו המוסמכים וכל הבא מטעמו, העומד בתנאי הסף של המכרז.
- 1.3.3 "המכרז" - מכרז מס' 25/2018 שהתפרסם על ידי העירייה לאספקת השירותים נשוא מכרז זה, לרבות, נספחים, שאלות ותשובות ההבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים.
- 1.3.4 "המנהל" - מנהל האגף שימונה ע"י ראש העיר ו/או אדם אחר שייקבע ע"י ראש העיר.
- 1.3.5 "המפקח" - מי שימונה על ידי העירייה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי מסמכי המכרז.
- 1.3.6 "מע"מ" - כל מקום בחוזה, לרבות, חוקים, תקנות הנחיות וכל פרט אחר, בהם לא נאמר כי הסכום אינו כולל מע"מ – יראו את הסכום ככולל מע"מ.
- 1.3.7 "החוזה"/"ההסכם" - החוזה המצורף למסמכי המכרז, על כל נספחיו.
- 1.3.8 "המפרט הטכני" - המפרט הטכני המפורט בפרק 6 תחת הכותרת "השירות הנדרש".
- 1.3.9 "המחירון" - כתב הכמויות שבנספח 1.
- 1.3.10 "הפרויקט" - כל הפעילויות והמטלות הנדרשות מהזוכה, לרבות אספקת השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות.
- 1.3.11 "צו תחילת עבודה" - הזמנת עבודה לביצוע פרויקט בהיקף שיוחלט ע"י העירייה הן בהיקף כלכלי והן בהיקף אספקת השירותים.

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

1.4 דרישות סף מקבלן גופי התאורה בארץ

המציע יצר את האישורים הבאים :

- 1.4.1 אישור ממכון מוסמך, כדוגמת מכון התקנים הישראלי, טכניון וכול', המעיד כי ארגונו של המציע בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן ISO-9001 : 2008, בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).
- 1.4.2 כתב הסמכה מאת יצרן גופי תאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמך את המציע למתן שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 5 שנים לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי).
- 1.4.3 הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.
- 1.4.4 הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.
- 1.4.5 הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח, לפחות בחמש (5) השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת גופי תאורה.
- 1.4.6 הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח, לפחות בחמש (5) השנים האחרונות, בביצוע עבודות חשמל ברשת המאור (תאורת חוץ בלבד) עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים מוסדיים בארץ. להוכחת סעיף זה, יש לצרף אישורים ממזמיני עבודות ו/או מסמכים אחרים המעידים על ניסיונו של המשתתף במכרז.
- 1.4.7 ככל שלהוכחת סעיף זה, צורפו אישורים שאינם מרשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברות ממשלתיות ו/או גוף מוסדי אחר בארץ, אלא מאת הקבלן הראשי, יצרן המשתתף במכרז גם אישור מאת מזמין השירותים מהקבלן הראשי (רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים וכו') בהתייחס לניסיון הנדרש.
- 1.4.7 הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על ידו.
- 1.4.8 אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של 2,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), בכל אחת משלוש (3) השנים האחרונות (2015-2017).
- 1.4.9 הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ מבוססי LED, כדוגמת הגופים המוצעים, אשר הותקנו בארץ ו/או באירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ), בכמות של 1,000 יחידות לפחות במהלך השנים 2011-2013.

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

- 1.4.10. רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים הרשומים אצל רשם הקבלנים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפי קוד ענף 160 קבוצה א', סוג 1 וגם קוד ענף 270 קבוצה א', סוג 1. על המשתתף, לצרף אישור רישום אצל רשם הקבלנים לא תתקבלנה הצעות של משתתפים במכרז הרשומים אצל רשם הקבלנים לפי קוד ענף 100 או קוד ענף 200.
- 1.4.11. מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית לאמת את הפרטים המופיעים באישורים הנדרשים הן עם המשתתף במכרז, הן עם הקבלן הראשי, והן עם מזמין השירותים, לצורך בירור בדבר עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף.

הערה:

למען הסר ספק, מובהר להלן כי, גם משתתפים במכרז שיש להם או הייתה להם התקשרות עם העירייה ורוצים להוכיח את ניסיונם באמצעות הניסיון שצברו במסגרת עבודות שביצעו עבור העירייה נדרשים לצרף את המסמכים הנדרשים בסעיפים 1.4.5 ו- 1.4.6.

1.5. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

- אתרים שבהם בוצעה ההתקנה.
- כמות, הקבלן, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין.
- דגם והקבלן מקורות האור (LED) שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן ה-LED.
- שם איש הקשר ומס' הטלפון באתרים הנ"ל.

1. מסמך עם פרטי איש קשר קבוע בחברת המציע, למתן תמיכה טכנית. בעל התפקיד יהיה עובד מן המניין בחברת המציע, בעל רישיון חשמלאי מתאים, עם ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהתקנת גופי תאורה ויכולת מוכחת לערוך חישובים פוטומטרים רלוונטים.
2. המציע ימלא את כל הנדרש "בטבלת ריכוז מסמכים, התחייבויות ואישורים", המצ"ב **כנספח 3.**

1.6. מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי LED

גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה, הינם גופי תאורה ייעודיים לנוורות מסוג LED, בעל תפוקת אור, הקבלן חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.

1.7. גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

- 1.7.1. גוף התאורה יתאים לכל דרישת תקן ישראלי 20 חלק 2.3 ויתאים לעבודה בטמפרטורות סביבה של (-10) עד (+35), יש להציג תעודת בדיקה מלאה.
 - 1.7.1.1. גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

- 1.7.1.2 גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית ייעודית המותקנת בתוך גוף התאורה (Driver)- ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת בתחום $\pm 10\%$.
- 1.7.1.3 מערכת ההפעלה (Driver) תכלול כניסת תקשורת DALI בהתאם לדרישות תקן IEC62386 ותסומן בהתאם, יש להציג אישור ממכון DALI מוסמך. גוף תאורה יכלול התקן עבור ממסר תקשורת מסוג NEMA. על הקבלן להציג אישור מאת חברת "טלמטיקס" המטפלת בהפעלת פנסים מרחוק.
- 1.7.1.4 גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
- 1.7.1.5 התקנת גוף תאורה על **עמודי חשמל של חברת חשמל** יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג 2 (בידוד כפול) בהתאם לדרישות תקן ישראלי 20. התקנת גוף תאורה על עמודי חשמל עצמאיים אחרים יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג CLASS 1.
- 1.7.1.6 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק IP-65 לפחות.
- 1.7.1.7 גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של 10 KV / 10KA.
- 1.7.1.8 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים IK-08 לפחות בהתאם לדרישות תקן IEC62262.
- 1.7.1.9 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
- 1.7.1.10 גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הקבלן של 0.92 לפחות בהעמסה מלאה או בכל מצבי העמסום האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
- 1.7.1.11 מקורות האור יהיו מסוג LED מתוצרת CREE או שווה תכונות, איכות וערך.
- 1.7.1.12 מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של 65% לפחות.
- 1.7.1.13 גוון מקור האור יהיה בתחום של 2700K – 3000K בהתאם לדרישות המזמין, מאותה קבוצת BINNING בהתאם לתקן IEC62707.
- 1.7.1.14 הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום $420 - 500 \text{ nm}$ ויהווה עד 45% מהעוצמה המרבית הנפלטת, יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות גוון וספקטרום על פי שיקול דעתו במשך כל חיי הפרויקט ועל הקבלן יהיה להחליף כל גוף תאורה שאינו עונה על דרישות הגוון והספקטרום.

עיריית קריית גת

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018

אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

- 1.7.1.15. אורך חיי מקור האור LED (כאשר היא מותקנת בגוף התאורה) וגוף התאורה, יהיה 50,000 שעות לפחות (מתייחס למקור האור ולמערכת ההפעלה - Driver) בטמפרטורת סביבה של 35C, מותרת ירידת שטף האור עד 70% בהתאם לתקן IESLM-82 ולתקן IES TM 21
- 1.7.1.16. גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל, וכמפורט להלן:

יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי. במידה ובמועד הגשת החומר יוגש דו"ח ממעבדה מאושרת CB – המשיב יעביר תוך 6 חודשים מיום ההגשה גם בדיקה של מכון התקנים הישראלי (יש לצרף התחייבות חתומה ע"י עו"ד):

- תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 20 חלק 2.3, לרבות תחום טמפרטורת סביבה, קיימות מגן מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי 61347 חלק 2.13.
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 961 חלק 2.1.
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 961 חלק 12.3 (הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות 3-2, IEC 61000).
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 62471 (בטיחות פוטו – ביולוגית), בהתאם לסוג גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC 62031 (דרישות בטיחות מנורת ה-LED).
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC62262 (דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים (IK-08).
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC61547 (תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציווד תאורה).
- תעודת בדיקה להתאמה לתקן JEN – RFI – הפרעות משודרות בתדר רדיו מציווד תאורה).
- אישור ממכון מוסמך להתאמת התקשורת DALI לתקן IEC62386.
- דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדות מוסמכות ISO17025 ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט IES או LUMDAT, עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. המדידה תתבצע בהתאם לדרישות תקן LM-70.
- תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן IESLM-82 ולתקן IES TM21.
- תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן IESLM-79.
- תעודת בדיקה לתקן IEC 62707 (binning).

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

- 1.8. **אחריות ותחזוקת גופי התאורה**
- 1.8.1. לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של **חמש שנים**. הקבלן יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות. עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על הקבלן.
- 1.8.2. המציע יגיש את הוראות ההתקנה לאישור המזמין.

- 1.9. **טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים**
- הערות למילוי הטבלה: (הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט).
- 1.9.1. המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים (תנאי הסף).
- 1.9.2. על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל על הסף.
- 1.9.3. כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת המציע לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל על הסף.
- 1.9.4. חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.
- 1.9.5. תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט במסמכי המכרז.
- 1.9.6. תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

1.9.7. **ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע**

ערבות השתתפות במכרז

- 1.9.7.1. להבטחת התקשרות הקבלן עם העירייה, על הקבלן להגיש ערבות בנקאית אוטונומית, בשקלים חדשים, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בסך של **100,000 ₪** שהוצאה ע"י בנק ישראלי, בהתאם לנוסח המצורף **כנספח 2** למסמכי המכרז (להלן "ערבות מכרז") אשר תעמוד בתוקף עד ליום **21.05.2019** לכל הפחות, ממועד הגשת ההצעות והקבלן יישא בעלותה.
- 1.9.7.2. תוקף של ערבות זו, ניתן להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של 90 (תשעים) ימים נוספים, מהמועד הנקוב בסעיף זה.

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

1.9.7.3. ערבות המכרז תחולט בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: כל אימת שהקבלן יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא ו/או כל אימת שהקבלן נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר ניקיון כפיים ו/או כל אימת שהקבלן מסר לוועדת המכרזים ו/או לעירייה מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק ו/או כל אימת שלאחר שנבחר הקבלן כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז, כתנאי מוקדם להתקשרות.

1.9.7.4. ערבות המכרז של הקבלן הזוכה תוחזר לו, רק לאחר שימציא לעירייה, חוזה התקשרות חתום(מקור) וערבות ביצוע בהתאם לנוסח המצורף **כנספח ג'** למסמכי המכרז (להלן: "**ערבות ביצוע**") ורק בחלוף 45 יום, מיום תחילת מתן השירות.

1.9.7.5. הקבלנים, אשר לא זכו במכרז יוכלו להגיע למשרדי מזכירות העירייה לקבל את הערבות, וזאת רק לאחר הודעה בכתב מאת העירייה כי הוכרז זוכה ונחתם עמו חוזה התקשרות כדין וחלפו 14 יום מיום תחילת מתן השירות.

2. ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע

2.1. כתנאי לחתימת העירייה על הסכם ההתקשרות, על הקבלן להמציא לעירייה ערבות בנקאית, מבנק ישראלי, ע"ס **150,000** ש"ח (ובמילים מאה וחמשים אלף ש"ח) עד שבעה ימי עבודה לאחר משלוח הודעת הזכייה, בהתאם לנוסח המצורף **כנספח ג'** להסכם (להלן "**ערבות הביצוע**") ערבות הביצוע תהא בתוקף ל - 12 חודשים (שנה). הקבלן מתחייב להאריכה מפעם לפעם, לפי דרישת העירייה, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור, והזוכה יישא בעלותה. עם קבלת ערבות הביצוע כנדרש, העירייה תחזיר לקבלן את ערבות המכרז כאמור בסעיף 1.9.7.1 דלעיל. בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת העירייה, תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעירייה על פי חוזה זה.

2.2. ערבות הביצוע תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן הזוכה חובה מהחובות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם, חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהקבלן, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו לעירייה על-ידו עקב אי קיום ההצעה.

2.3. יודגש בזאת, כי המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל, הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה ההתקשרות ואי המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, והעירייה זכאית לבטל את החוזה ו/או הזכייה לאלתר ולחלט את ערבות ההשתתפות במכרז, מבלי לגרוע מזכות העירייה לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

עיריית קריית גת

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018

אספקה, פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה

- 2.4. בסיום ההתקשרות עם הקבלן, העירייה תשיב את ערבות הביצוע (לאחר בירור) כי הקבלן מילא אחר כל התחייבויותיו נשוא מכרז זה ולאחר קבלת אישור מהעירייה כי אין לעירייה כל טענות כלפי הקבלן וזאת עד 90 יום מסיום ההתקשרות בפועל.
- 2.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.
- 2.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
- 2.6.1. כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז והחוזה.
- 2.6.2. כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן הזוכה, שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
- 2.6.3. בכל מקרה כאמור, תהא העירייה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכם לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
- 2.6.4. באם חולטה הערבות, חובה על הקבלן הזוכה להמציא ערבות חדשה להמשך ההתקשרות.